



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №6 УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН)**

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*  
 658700, Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, пер. Школьный, 1, т. 8 38589 22233, kamgrn@mail.ru  
*(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)*

**Предписание № 584/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей  
**«Крутихинский Детско-юношеский центр» Крутихинского района Алтайского края**

*(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)*

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби и районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 584 от 25 июня 2015 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» час. «00» мин. 23 ноября 2015 г по «14» час. «00» мин. 23 ноября 2015 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней/ 2 часа, проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Ганноченко Станиславом Николаевичем, зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Крутихинский Детско-юношеский центр» Крутихинского района Алтайского края по адресу: Крутихинский район, с.Крутиха, ул. Ленинградская 28

совместно с: Врио. директора Шейновой Натальей Сергеевной

*(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, осуществляющих мероприятия по надзору)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3	20.07.16	
2	У огнетушителей №1,2,4,6 отсутствуют раструбы.	Правила противопожарного режима в РФ п.478	20.07.16	
3	В актовом зале эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ п.42а	20.07.16	
4	В бытовом помещении (для сторожа) на I этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).	Правила противопожарного режима в РФ п.42в	20.07.16	
5	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	20.07.16	
6	Не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 выполнены планы эвакуации людей в случае пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п.7	20.07.16	
7	Не обработаны деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом.	СНиП 2.01.02-85* п.1.8	20.07.16	
8	В помещении фотомастерской на I этаже <i>эксплуатируются электропровода и кабели</i>	Правила противопожарного режима в РФ п.42а	20.07.16	

